附件：議約內容

	議價廠商：鑫二能源	內容說明
加值創意內容	1、發電說明告示板或 60 吋液晶螢幕	應含安裝及舊螢幕拆除
	2、東棟舊大樓屋頂防水工程並保固 5 年	延長防水及漏水保固至整個合約期間內，並涵蓋所有屋頂（髒污落葉等日常清掃維護由學校負責）
	3、加設照明燈具、插座及投幣式電源管理設備	1、刪除投幣式電源設備 2、新增音響設備（含安裝） 3、各柱子都有插座 4、新增 4 支監視器（含配線安裝） 5、燈具部分於履約期間內提供燈具保固，壞掉 2 盞以上須立即修繕，履約完成前，就算只壞 1 盞亦應全部修繕完成」，燈具盞數不限，但應符合標規規定之流明數 6、防撞墊依標規設置並提供保固 2 年
	4、球場壓克力鋪面更新	除原本籃、排球畫線外，各場地均需再多羽球畫線
	5、球場周圍增設防護網	刪除防護網
	6、提供 65 萬元校園修繕預算(由學校發包後交由該公司核銷)	可由得標廠商發包（或施作）後提供發票給學校，或由學校自行施作
	7、辦理 ESG 教學講座	
	8、媒體報導推廣再生能源成效	
	9、綠電轉供以獲取更佳效益	這點不算加值，本來標規就可以賣綠電，併予敘明
評審會議答詢	1、均同意主辦單位可以隨時進行督導程序並放進合約履行	應照評審時同意之內容履行，標規外之額外督導費用由本校自行處理
	2、標規基本防水施作前均應先做好排水再做防水	應照評審時同意之內容履行，保證風雨球場排水不溢出，如有溢出應全權負責處理
	3、廠商稱加值創意總價值約 300 萬元左右(含 65 萬元修繕預算)	所有落地設備景觀部分應以隔柵、植栽、圍籬或彩繪等進行保護及美觀處理